




Einleitstelle T010: Grotenrath - Corneliusstraße

Gemarkung: Teveren, Flur 13, Flurstück 1

Einzugsgebiet: Einzelne Häuser an der Corneliusstr.



Daten zum Einzugsgebiet:

Stadtteil:	Grotenrath
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,40 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,5 ha
Wasserschutzzone:	nein

Daten zur Einleitungsstelle:

Gewässername:	Rodebach
Flussgebietszahl:	281.81
Einleitbauwerk: (UTM)	ROD02
Rechtswert E32 (Y):	2294578
Hochwert N32 (X):	5648214
Zul. Einleitmenge:	50 l/s
Nenndurchmesser:	800
Erlaubnis bis:	31.12.2028
Erlaubnis, AZ:	663800/1-107/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg


Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	keine
Sonstiges:	keine

Trennerlass:

(nur priv. Flächen am RW Kanal)	
Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	nur priv. Flächen
Einwohner:	45
KFZ / D:	0
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Lageplan Einleitungsstelle (als Auszug aus dem Kanalkataster)




Einleitstelle T011: Grotenrath - Hinter den Höfen (BP 93)

Gemarkung: Teveren, Flur 8 und 9, Versch. Flurstücke entlang des Weges Hinter den Höfen

Einleitungsstelle:

Die Einleitung erfolgt in den verrohrten Fleetgraben, daher Darstellung als Auszug aus dem Kanalkataster der Stadt:



Daten zum Einzugsgebiet:

Stadtteil:	Grotenrath
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	2,29 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,69 ha
Wasserschutzzone:	nein

Daten zur Einleitungsstelle:

Gewässername:	Rodebach
Flussgebietszahl:	281.81
Einleitbauwerk: (UTM)	GR0870R
Rechtswert E32 (Y):	2294459
Hochwert N32 (X):	5648069
Zul. Einleitmenge:	90 l/s
Nenndurchmesser:	400
Erlaubnis bis	beantragt
Erlaubnis, AZ.	beantragt
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg


Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	keine
Sonstiges:	keine

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	48
KFZ / D:	78
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einzugsgebiet mit Einleitstelle:



Einleitstelle T 022: Teveren – Sisbenden (BP 83)

Gemarkung: Teveren , Flur 10, Flurstück 78

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Teveren
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	2,625 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	1,114 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Rodebach
Flussgebietszahl:	281.81
Einleitbauwerk: (UTM)	TE7010R
Rechtswert E32 (Y):	2294523
Hochwert N32 (X):	5649039
Zul. Einleitmenge:	25 l/s
Nenndurchmesser:	400
Erlaubnis bis	31.12.2033
Erlaubnis, AZ.	663800/1-092/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	Drossel / Erdbecken
Sonstiges:	V = 425 m ³

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	128
KFZ / D:	208
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einzugsgebiet:

Einleitstelle T 023: Teveren – Pfarrer Claßen Straße (BP 111)

Gemarkung: Teveren , Flur 13, Flurstück 219

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Teveren
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	2,730 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	1,510 ha
Wasserschutzzone:	n.f.Z. IIIB

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Rodebach
Flussgebietszahl:	281.81
Einleitbauwerk: (UTM)	TE7262R
Rechtswert E32 (Y):	2294545
Hochwert N32 (X):	5648655
Zul. Einleitmenge:	151 l/s
Nenn Durchmesser:	500
Erlaubnis bis	31.12.2036
Erlaubnis, AZ.	663800/1-154/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	Versickerungsbecken
Rückhaltung:	Erdbecken (RVB)
Sonstiges:	V = 300 m ³

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	89
KFZ / D:	145
Kategorie:	II A
Behandlung:	belebte Bodenzone

Plan Einzugsgebiet:

Einleitstelle T 031: Nierstraß – Kreisstraße 3

Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 25, Flurstück 36

Foto Einleitungsstelle:



Daten zum Einzugsgebiet:

Stadtteil:	Nierstraß
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	0,78 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,78 ha
Wasserschutzzone:	keine

Daten zur Einleitungsstelle:

Gewässername:	Rodebach
Flussgebietszahl:	281.81
Einleitbauwerk: (UTM)	RO0090
Rechtswert E32 (Y):	2294912
Hochwert N32 (X):	5650811
Zul. Einleitmenge:	-- l/s
Nenn Durchmesser:	1200
Erlaubnis bis	wird beantragt
Erlaubnis, AZ.	--
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg


Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	gepl. Ausrüstung der Straßeneinläufe mit Innolet Filtern
--------------------	--

Trennerlass:

(nur Straßenwasser der K3)	
Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Kreisstraße
Einwohner:	nur Straßenwasser
KFZ / D:	2000
Kategorie:	II A
Behandlung:	geplant dezentral

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:



Einleitstelle V 041: Gillrath - Blasiusstraße (BP 102)

Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 29, Flurstücke 42, 43

Foto Einleitungsstelle:Daten zum Einzugsgebiet:

Stadtteil:	Gillrath
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	2,730 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	1,210 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Grundwasser
Flussgebietszahl:	281.81
Einleitbauwerk: (UTM)	GI3013R
Rechtswert E32 (Y):	294201
Hochwert N32 (X):	5652089
Zul. Einleitmenge:	121 l/s
Nenndurchmesser:	2x 400
Erlaubnis bis	31.12.2026
Erlaubnis, AZ.	663800/1-099/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	Versickerungsbecken
Rückhaltung:	Erdbecken (RVB)
Sonstiges:	V = 670 m ³

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	140
KFZ / D:	227
Kategorie:	II A
Behandlung:	belebte Bodenzone

Plan Einzugsgebiet:

Einleitstelle T 042: Gillrath – Auf der Weide

Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 28, Flurstück 144

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Gillrath
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	0,2 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,1ha
Wasserschutzzone:	--

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Rodebach
Flussgebietszahl:	281.81
Einleitbauwerk: (UTM)	GI2390R
Rechtswert E32 (Y):	2293748
Hochwert N32 (X):	5651937
Zul. Einleitmenge:	0,9 l/s
Nenndurchmesser:	900
Erlaubnis bis	ist beantragt
Erlaubnis, AZ.	--
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Sonderbauwerk:	---
Rückhaltung:	---
Sonstiges:	---

Trennerlass: (Straßen- u. Dachflächen am RW Kanal)

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	
KFZ / D:	300
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T 132: Geilenkirchen – Hommer Heide (BP 91)

Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 33, Flurstücke 529

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Geilenkirchen
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,903 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,780 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Wurm
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	H5070R
Rechtswert E32 (Y):	2508248
Hochwert N32 (X):	5646875
Zul. Einleitmenge:	3 l/s
Nenndurchmesser:	600
Ur. Baujahr:	1959
Erlaubnis bis	31.12.2032
Erlaubnis, AZ.	663800/1-132/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	Erdbecken
Sonstiges:	V = 670 m ³

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	155
KFZ / D:	253
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T151: Geilenkirchen – Hünshoven „Flussviertel“ (BP 77 / 108)

Gemarkung: Geilenkirchen, Flur 64, Flurstücke 12

Foto Einleitungsstelle:

Daten zum Einzugsgebiet:

Stadtteil:	Hünshoven
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	10,073 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	4,390 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Wurm / Graben
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	RRB151
Rechtswert E32 (X):	2509 458
Hochwert N32 (Y):	5648037
Zul. Einleitmenge:	16 l/s
Nenndurchmesser:	1000
Erlaubnis bis:	31.12.2034
Erlaubnis, AZ:	663800/1-134/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	Erdbecken
Sonstiges:	V = 1770 m ³

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraßen
Einwohner:	498
KFZ / D:	202-270
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einzugsgebiet mit Einleitungsstelle: (offener Graben)


Einleitstelle V 152: Geilenkirchen – Am Gut Loherhof (BP 113 / 117)

Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 64, Flurstücke 499/580

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Hünshoven
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	4,620 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	2,289 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Grundwasser
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	D5312R
Rechtswert E32 (X):	2299158
Hochwert N32 (Y):	5649525
Einleitmenge:	229 l/s
Nenndurchmesser:	500
Erlaubnis bis	31.12.2040
Erlaubnis, AZ.	663800/1-157/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	Versickerungsbecken
Rückhaltung:	Muldenversickerung
Sonstiges:	V = 1400 m ³

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraßen
Einwohner :	233
KFZ / D:	190-379
Kategorie:	II A
Behandlung:	Belebte Bodenzone

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T181 A: Geilenkirchen – Gillesweg

Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 75, Flurstücke 235

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Geilenkirchen
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,89 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,93 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Wurm
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	B1200R
Rechtswert E32 (Y):	2298186
Hochwert N32 (X):	5650055
Zul. Einleitmenge:	93 l/s
Nenndurchmesser:	DN 300
Erlaubnis bis	31.12.2041
Erlaubnis, AZ.	663800/1-138/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	--
Sonstiges:	--

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraßen
Einwohner/ Lehrer:	75
KFZ / D:	122
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T181 B: Geilenkirchen – Camphausenweg

Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 75, Flurstücke 287

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Geilenkirchen
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	0,95 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,24 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässernamen:	Wurm
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	A0010R
Rechtswert E32 (Y):	298171
Hochwert N32 (X):	5650000
Zul. Einleitmenge:	24 l/s
Nenndurchmesser:	400
Erlaubnis bis:	31.12.2041
Erlaubnis, AZ.	663800/1-139/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	--
Sonstiges:	--

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraßen
Einwohner:	81
KFZ / D:	132
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T211: Kogenbroich

Unterhalt: WVER, Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 56, Flurstück 76

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Kogenbroich
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	0,750 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,514 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Graben zur Wurm
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	300941
Hochwert N32 (X):	5652850
Zul. Einleitmenge:	39 l/s
Nenndurchmesser:	400
Erlaubnis bis:	31.12.2032
Erlaubnis, AZ:	663800/1-143/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	Erdbecken (HRB)
Sonstiges:	V=3000m ³

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Ortsdurchfahrt
Einwohner:	112
KFZ / D:	600
Kategorien:	I - 1270m ² II A - 3470 m ² II B - 400 m ²
Behandlung:	keine



Einleitstelle V231: Würm – Am End (BP98)

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Würm , Flur 5, Flurstück 630

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Würm
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,38 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,57 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Grundwasser
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	2512346
Hochwert N32 (X):	5650769
Zul. Einleitmenge:	57 l/s
Nenndurchmesser:	400
Erlaubnis bis	31.12.2032
Erlaubnis, AZ.	663800/1-136/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	Erdbecken (VB)
Sonstiges:	V=475m ³


Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	54
KFZ / D:	88
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T242: Ortslage Apweiler

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Immendorf, Flur 17, Flurstücke 17, 19, 47, 49,

Foto Einleitungsstelle:**Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:****Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Apweiler
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,15 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,17 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:

Gewässername:	Beeckfließ
Flussgebietszahl:	282.881
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	302917
Hochwert N32 (X):	5648510
Zul. Einleitmenge:	249,6 l/s
Nenndurchmesser:	400
Erlaubnis bis:	31.12.2029
Erlaubnis, AZ:	663800/1-074/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	--
Sonstiges:	--

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	121
KFZ / D:	197
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Einleitstelle T261: Beeck – Im Viereck (BP 80)

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Beeck , Flur 5, Flurstück 20

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Beeck
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,50 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,48 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Becker Weiher/Beeckfließ
Flussgebietszahl:	282.889
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	302669
Hochwert N32 (X):	5651905
Zul. Einleitmenge:	48 l/s
Nenndurchmesser:	300
Erlaubnis bis:	31.12.2033
Erlaubnis, AZ:	663800/1-140/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	---
Sonstiges:	---

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	nur Dachflächen
Einwohner:	55
KFZ / D:	nicht relevant
Kategorie:	I
Behandlung:	--

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle V281: Würm – In der Kummet (BP 78)

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Würm , Flur 5, Flurstück 630

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Würm
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,15 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,17 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Grundwasser
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	302328
Hochwert N32 (X):	5652954
Zul. Einleitmenge:	17 l/s
Nenndurchmesser:	300
Erlaubnis bis:	31.12.2031
Erlaubnis, AZ:	663800/1-135/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	Erdbecken (VB)
Sonstiges:	V=224 m ³


Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	45
KFZ / D:	74
Kategorie:	II A
Behandlung:	belebte Bodenzone

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet

Einleitstelle T286: Ortslage Hoven

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Hoven, Flur 50, Flurstücke 16,17

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Hoven
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,730 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,845 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Grundwasser
Flussgebietszahl:	282.89
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	300416
Hochwert (X):	5654267
Zul. Einleitmenge:	80 l/s
Nenndurchmesser:	400
Erlaubnis bis:	31.12.2023
Erlaubnis, AZ:	663800/1-093/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	Erdbecken (VB)
Sonstiges:	$V=1120\text{m}^3$

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	35
KFZ / D:	57
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T 291: Ortslage Nirm + Entwässerung der oberen Feldlage

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Geilenkirchen, Flur 57, Flurstücke 52

Plan Einzugsgebiet**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Nirm + Feldlage
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	150 ha
Befestigte Fläche A_{red} :	1,36 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Graben 4a / Wurm
Flussgebietszahl:	282.89
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	301355
Hochwert N32 (X):	5654097
Zul. Einleitmenge:	234 l/s
Nenndurchmesser:	600
Erlaubnis bis:	31.12.2038
Erlaubnis, AZ:	663800/1-118/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	---
Sonstiges:	---

Trennerlass: (nur priv. Flächen u. Dachflächen am RW Kanal, keine Strassenentwässerung!)

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Landstraße L42
Einwohner:	152
KFZ / D:	nicht relevant
Kategorie:	II B
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T541: Tripsrath - Annastraße

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Geilenkirchen, Flur 9, Flurstück 162

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Tripsrath
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	1,75 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	0,27 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:


Gewässername:	Grundwasser
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	2298378
Hochwert N32 (X):	5653593
Zul. Einleitmenge:	27 l/s
Nenndurchmesser:	300
Erlaubnis bis:	31.12.2031
Erlaubnis, AZ:	663800/1-137/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	Muldenversickerung
Sonstiges:	V=2000m ³

Trennerlass: (nur Dachflächen am RW-Kanal)

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	ca. 110
KFZ / D:	nicht relevant
Kategorie:	I
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle T542: Ortslage Hochheid

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Geilenkirchen, Flur 10, Flurstück 82

Foto Einleitungsstelle:**Daten zum Einzugsgebiet:**

Stadtteil:	Hochheid
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	3,90 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	1,442 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:

Gewässername:	Waldrandfließ
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	298719
Hochwert N32 (X):	5652674
Zul. Einleitmenge:	144 l/s
Nenndurchmesser:	600
Erlaubnis bis:	31.12.2032
Erlaubnis, AZ:	663800/1-090/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	---
Sonstiges:	---

Trennerlass:

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Wohneinheiten:	127
KFZ / D:	275
Kategorie:	II A
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

Einleitstelle V561: Am Tripser Wäldchen (BP 66)

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Geilenkirchen , Flur 4, Flurstück 1409,1424,1427, 1429, 1458, 1520

Foto Einleitungsstelle:



Daten zum Einzugsgebiet:

Stadtteil:	Geilenkirchen
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	8,200 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	1,245 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:

Gewässername:	Grundwasser
Flussgebietszahl:	282.87
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	298188
Hochwert N32 (X):	5650960
Zul. Einleitmenge:	1,25 l/s
Erlaubnis bis	31.12.2032
Erlaubnis, AZ.	663800/1-133 a-g/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg


Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	keine
Rückhaltung:	7 Muldenrigolen 1 Rohrrigole
Sonstiges:	V gesamt= 1700 m ³

Trennerlass: (nur private Dach- und Terrassenflächen an den RW-Kanal)

Flächennutzung:	Wohngebiet
Straßenart:	Wohnstraße
Einwohner:	224
KFZ / D:	nicht relevant
Kategorie:	I
Behandlung:	keine

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:



Einleitstelle V 570: Gewerbegebiet Lise Meitner Straße (BP 106)

Unterhalt: Stadt Geilenkirchen, Gemarkung: Geilenkirchen, Flur 21, Flurstücke: 513

Foto Einleitungsstelle:



Daten zum Einzugsgebiet:

Stadtteil:	Niederheid
Entwässerungssystem:	Trennsystem
Gesamtfläche A_E :	9,88 ha
Befestigte Fläche $A_{E,b}$:	6,50 ha
Wasserschutzzone:	Nein

Daten zur Einleitungsstelle:

Gewässername:	Grundwasser
Flussgebietszahl:	--
Einleitbauwerk: (UTM)	
Rechtswert E32 (Y):	295610
Hochwert N32 (X):	5650256
Zul. Einleitmenge:	620 l/s
Nenndurchmesser:	1200
Erlaubnis bis:	31.12.2033
Erlaubnis, AZ:	663800/1-150/1
Zuständigkeit:	UWB Kreis Heinsberg

Vorhandene Sonderbauwerke:

Behandlungsanlage:	RKB als Kanalstauraum 400 m ³
Rückhaltung:	RKB und nachfolgend Erdbekken als Versickerungsbecken mit V=3970 m ³
Sonstiges:	V=400+3970=4350m ³

Trennerlass:

Flächennutzung:	Gewerbegebiet
Straßenart:	Erschließungsstraße
Gewerbegrundstücke:	25
KFZ / D:	
Kategorie:	II A
Behandlung:	Regenklärbecken

Plan Einleitungsstelle mit Einzugsgebiet:

