

## Nossek, Regina

---

**Von:** Bröhl, Hans-Josef

**Gesendet:** Mittwoch, 9. Januar 2013 14:57

**An:** Nossek, Regina

**Cc:** Kroschewski, Andreas

**Betreff:** AW: 2. Änderung des Bebauungsplanes 77 der Stadt Geilenkirchen - Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

Hallo Regina,

den Punkt 5.6 der Begründung sollte konkreter und unmissverständlicher gefasst werden. Daher sollte der 4. Abs. lauten:

„Im Eingangsbereich des Plangebietes ist zusätzlich auf einer Länge von ca. 50 m ein Regenwasserkanal vorhanden, der in das bestehende Regenrückhaltebecken entwässert. Das Niederschlagswasser (Dach- und sonstige befestigte Flächen (auch Garagenzufahrten)) der neben dem Regenwasserkanal liegenden Flächen ist im Trennverfahren dorthin abzuleiten.“

Sonstige Bedenken oder Anregungen werden nicht vorgebracht.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Josef Bröhl  
Tiefbauamt  
Stadt Geilenkirchen  
Telefon: (02451) 629 217  
Telefax: (02451) 629 296  
E-Mail: Hans-Josef.Broehl@Geilenkirchen.de